

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
tel. 015767035 - fax. 015767283
UFFICIO DEL SINDACO

ordinanza n. 1521
Pray, 18/06/2020

I L SINDACO

- PREMESSO che in data 17/6/20 il Comune di Pray ha segnalato a CORDAR VALSESIA SpA un guasto a tronco fognario in Frazione Flecchia;
- VISTA la nota di CORDAR VALSESIA SpA n. 4210/2020, giunta in data 18/6/20, con la quale viene dato riscontro alla predetta segnalazione, nonché resa nota la gravità della situazione in atto: a) la condotta fognaria compromessa che determina sversamento di liquami sul suolo con evidenti problemi di carattere igienico-sanitario; b) la fuoriuscita di liquami ha determinato un fenomeno erosivo a carico del versante su cui è collocata la fognatura guasta;
- CONSIDERATO che a breve distanza dal sito in cui è stata rilevata la situazione in atto sono presenti: a) edifici di civile abitazione; b) versante adiacente alla strada comunale Via Villa Sopra con evidente fenomeno franoso in atto a seguito eventi del novembre 2019;
- RILEVATO che le predette situazioni in atto, derivanti dal cedimento del tronco fognario, potrebbero cagionare grave pericolo per la pubblica incolumità sotto due aspetti:
 - 1) problematiche di carattere igienico-sanitario, anche in ragione della imminente stagione estiva;
 - 2) aggravamento del movimento franoso in atto lungo la strada comunale Via Villa Sopra con innegabile pregiudizio della stabilità del corpo stradale;
- RITENUTO di dover disporre misure urgenti volte ad escludere eventuali pericoli per la pubblica incolumità;
- VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00;

ORDINA

Al CORDAR VALSESIA SpA, per le gravi motivazioni esposte in premessa, di procedere, entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della presente ordinanza, con la realizzazione delle seguenti opere:

- 1) Sostituzione del tratto di fognatura compromesso, mediante posa di nuova condotta per fognature, adeguatamente dimensionata, ad una conveniente distanza di sicurezza rispetto al fronte in frana;
- 2) Realizzazione di berlinese su micropali, al fine di consolidare il fronte in frana e mettere in sicurezza la nuova condotta fognaria;
- 3) Esecuzione opere accessorie: pista di accesso, ecc.;
- 4) Esecuzione delle opere di ripristino della pista, di ripristino della traccia di scavo, nonché delle opere di mitigazione degli interventi predetti.

DISPONE

L'invio del presente provvedimento al CORDAR VALSESIA SpA ed al Comando carabinieri Forestali di Pray.

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Municipale il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso presso il TAR entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio.



IL SINDACO
PASSUELLO Gian Matteo